

Czy dopuszczacie Państwo wykonanie słupków ocynkowanych z rur 60,3x2,6 mm lub większej lecz **ze szwem?**

**ODPOWIEDŹ**

**Tak, dopuszcza się ocynkowane ogniowo rury ze szwem.**